Agence régionale de santé (ARS) AUVERGNE RHONE ALPES
Délégation départementale – CANTAL
Téléphone : 04.81.10.63.02
Courriel : ars-dt15-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Sylvie LAFAIRE
Référence : Alerte n°181994
Date d'émission: 05/11/2026

Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune :	SAINT-CERNIN
Localisation :	ST CERNIN CEG - COLLÈGE légumerie
Point de surveillance :	0150000003141
Installation :	ST CERNIN-TOURNEMIRE (UDI 015005797)
Date et heure de prélèvement :	03/11/2026 à 10:18
Motif de prélèvement :	CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflab :	261029282006-05

Interdiction d'utilisation de l'eau – Point d'usage de l'eau / Population générale / Population sensible / Nourrissons (moins de 6 mois) / Enfants (moins de 12 ans) / Autre / Femmes enceintes / Dyalisés / Femmes allaitantes

Recommandations / Observations de l'ARS :

Interdire la consommation de l'eau par arrêté municipal (transmettre une copie à l'ARS) et d'en informer d'urgence la population concernée ; Vérifier l'état d'entretien et de fonctionnement des ouvrages concernés (périmètre de protection, regards de captage, réservoirs, stations de traitement, réseaux,…) ; Procéder à une désinfection des réseaux et réservoirs concernés, ainsi qu'à une purge des canalisations ; (des contrôles complémentaires sont susceptibles d'être programmés pour vérifier l'efficacité des mesures correctives mises en œuvre) ; Faire connaître sans délai, les causes probables de cette contamination et les mesures prises pour rétablir la bonne qualité de l'eau.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	**19**	n/(100mL)		0	Oui
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	**3**	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :